



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН**

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен

Относно: Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: "Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.663.417 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Смесе“.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Постъпило е заявление с вх.№УТ-23-037 от 17.08.2016 г. от Пенка Иванова Павлова от гр.Шумен за разрешаване изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: "Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.663.417 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Смесе“.

Съгласно становището на електроразпределителния оператор, се предвижда елзахранването да се извърши чрез удължаване на съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение /ТП „Досо“/ от стълб №7 до нов стълб, монтиран на имотната граница на заявителя.

Предложението е разгледано в заседание на ОбЕСУТ по т.5 от Протокол №28 от 1.11.2016 г. като е взето решение електрозахранването да се извърши подземно с разполагане на кабела в максимална близост пред лицата на имотите при спазване на необходимите отстояния съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. Указания вид захранване да се съгласува в „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна.

На основание горе изложените факти, предлагам Общинския съвет да

РЕШИ:

Във връзка със заявление на заинтересувания собственик с вх.№УТ-23-037 от 17.08.2016 г., на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ от ЗУТ, Скица-предложение по чл.135,

ал.2 от ЗУТ и решение на ОбЕСУТ по т.5 от Протокол №28 от 1.11.2016 г., Общински съвет Шумен

Р А З Р Е Ш А В А :

Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за: “Електрозахранване на имот с идентификатор 83510.663.417 по кадастралната карта на гр.Шумен, в местността „Смесе“ съгласно скицата-предложение, представена от възложителя.

Електрозахранването да се извърши подземно с разполагане на кабела в максимална близост пред лицата на имотите, съгласно решението на експертния съвет, при спазване на необходимите отстояния съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. Указания вид захранване да се съгласува в „Енерго-Про Мрежи“ АД гр.Варна.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
Кмет на Община Шумен

СЪГЛАСУВАЛ,
ИНЖ.БОЯН ТОДОРОВ
*Заместник кмет по
„Строителство и Екология“*

Съгласувал:
Иван Кавръков
Старши юриконсулт при Община Шумен,

ПРЕДЛОЖИЛ
арх. Дияна Стефанова - Тузсузова
Главен архитект на Община Шумен

Съставил:
инж.Росен Христов