



ПРЕПИС!

## ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [obsavet@shumen.bg](mailto:obsavet@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

### РЕШЕНИЕ № 632

по протокол № 27 от 21.12.2017 г.  
на заседание на Общинския съвет

**ОТНОСНО:** Прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за захранване на имот с идентификатор 83510.96.19, по Кадастралната карта на гр. Шумен, с кабелна линия 20kV

/с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

Във връзка със заявление на заинтересования собственик с вх. № УТ-14-088 от 12.09.2017 г., на основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ, скица-предложение, одобрено от кмета на община Шумен задание за възлагане на ПУП по чл.125 от ЗУТ и решение на ОБЕСУТ по т. 6 по протокол № 41/05.12.2017 г.,

### Р А З Р Е Ш А В А :

Изработването на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за елементите на техническата инфраструктура, съгласно предписанията на експлоатационните дружества за имот с идентификатор 83510.96.19 по Кадастралната карта на гр. Шумен. Предвижда се прокарване на кабелна линия 20kV от съществуващ трафопост 20/0,4kV Ротонда до имота, за захранване на базова станция. Сервитутът на кабела е по 2,0м от оста му.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ**

**НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев**

Дата:  
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,  
ПРОТОКОЛИСТ:**

/М. Павлова/