

ОБЕКТ: Дневен център за възрастни хора с увреждания
 преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори
 етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, с
 пристройка за асансьор в упи I /градина и здр. дом;
 кв. 49; с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)

ЧАСТ: ОВИ

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

№	Наименование на материалите	Мярка	Колич.
	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ		
1	Външно тяло за VRF модулно свързване с DC Inverter компресор тип GMV-Pdm280W/ NaB-M, охладителна мощност 28.0 kW, отоплителна мощност 31.5 kW, консумирана мощност - охлаждане 7.52 kW, отопление 7.70 kW, хладилен агент 12 kg, шумово ниво 58 dB, 930x770x1670 mm, нетно/брутно тегло 255/275 kg, тръбни връзки: газова фаза Ø22.22 mm течна фаза Ø9.52 mm, макс. брой на свързани вътрешни тела - 16 броя	бр.	1
2	Доставка на Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R22G/NaG-K, охладителна мощност 2.2 kW, отоплителна мощност 2.5 kW, шумово ниво 38 dB	бр.	13
3	Доставка на Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R28G/NaG-K, охладителна мощност 2.8 kW, отоплителна мощност 3.2 kW, шумово ниво 38 dB	бр.	2
4	Доставка на Центробежен канален вентилатор тип RKA 200, 125 Pa, 650 m ³ /h, 0.085 kW, 220 V, 52 dB	бр.	1

5	Доставка на Центробежен канален вентилатор тип RKA 100, 125 Pa, 125 m ³ /h, 0.024 kW, 220 V, 35 dB	бр.	1
6	Доставка на Канален вентилатор тип DKA 100, 98 m ³ /h, 0.014 kW, 220 V, 39 dB	бр.	2
7	Доставка на Канален електронагревател тип CVE-W 200-6-3, 6.0 kW, 400 V	бр.	1
8	Доставка на Канален електронагревател тип CVE-W 160-6-3, 2.4 kW, 220 V	бр.	1
9	Доставка на Островен аспираторен чадър, с 2 бр. филтри от лабиринтен тип, капацитет 450 м ³ /час, с вграден вентилатор, 125 Pa, 450 m ³ /h, 0.090 kW, 220 V, 39 dB	бр.	1
10	Доставка на Стенен аспираторен чадър, с филтър от лабиринтен тип, капацитет 250 м ³ /час, с вграден вентилатор, 125 Pa, 250 m ³ /h, 0.020 kW, 220 V, 36 dB	бр.	1
11	Доставка на Канален филтър тип FLK-B 200	бр.	1
12	Доставка на Канален филтър тип FLK-B 100	бр.	1

МОНТАЖНИ РАБОТИ

Nº	МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	Мярка	Колич.
1	Монтаж на Външно тяло за VRF модулно свързване с DC Inverter компресор тип GMV-Pdm280W/ NaB-M	бр.	1
2	Монтаж на Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R22G/NaG-K	бр.	13
3	Монтаж на Вътрешно тяло за високостенен монтаж тип GMV-R28G/NaG-K	бр.	2
4	Монтаж на Центробежен канален вентилатор тип RKA 200	бр.	1
5	Монтаж на Центробежен канален вентилатор тип RKA 100	бр.	1
6	Монтаж на канален вентилатор тип DKA 100	бр.	2

7	Монтаж на Канален електронагревател тип CVE-W 200-6-3	бр.	1
8	Монтаж на Канален електронагревател тип CVE-W 160-6-3	бр.	1
9	Монтаж на Островен аспираторен чадър, 450 m ³ /h	бр.	1
10	Монтаж на Стенен аспираторен чадър, 250 m ³ /h	бр.	1
11	Монтаж на Канален филтър тип FLK-B 200	бр.	1
12	Монтаж на Канален филтър тип FLK-B 100	бр.	1
МАТЕРИАЛИ			
ВЕНТИЛАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж на спироканален въздуховод Ø 100	m	27
2	Доставка и монтаж на спироканален въздуховод Ø 160	m	2
3	Доставка и монтаж на спироканален въздуховод Ø 200	m	6
4	Доставка и монтаж на коляно Ø100, 90°	бр.	2
5	Доставка и монтаж на коляно Ø160, 90°	бр.	2
6	Доставка и монтаж на коляно Ø200, 90°	бр.	4
7	Монтаж на решетка за кръгли въздуховоди тип SPN-1 с права регулираща секция DA 425x75	бр.	2
8	Монтаж на решетка за кръгли въздуховоди 200x75 с регулираща секция	бр.	4
9	Монтаж на фасадна решетка за стенен монтаж с неподвижни ламели, тип SHG 305 x 305	бр.	1
10	Монтаж на фасадна решетка за стенен монтаж с неподвижни ламели, тип SHG 102 x 203	бр.	1
11	Механична наладка на инсталациите	бр.	2
МАТЕРИАЛИ			
КЛИМАТИЗАЦИЯ			
1.	Доставка и монтаж на тръба Ø 6.35	m	40
2.	Доставка и монтаж на тръба Ø 9.52	m	27

3.	Доставка и монтаж на тръба Ø 12.7	м	40
4.	Доставка и монтаж на тръба Ø 15.9	м	20
5.	Доставка и монтаж на тръба Ø 22.2	м	6
6.	Доставка и монтаж на коляно Ø 6.35	бр.	5
7.	Доставка и монтаж на коляно Ø 9.52	бр.	2
8.	Доставка и монтаж на коляно Ø 12.7	бр.	5
9.	Доставка и монтаж на коляно Ø 15.2	бр.	2
10.	Доставка и монтаж на разпределител на хладилен агент тип FQ0 A/A за студова мощност до 20 kW	бр.	14
11.	Доставка и монтаж на разпределител на хладилен агент тип FQ0 B/A за студова мощност от 20 до 30 kW	бр.	1

ПРОЕКТАНТ:
/инж. Н. Колев/