

8	CVE-W 160-6-3	Канален електронагревател, 2.4 kW, 220 V	1			
7	CVE-W 200-6-3	Канален електронагревател, 6.0 kW, 400 V	1			
6	DKA 100	Канален вентилатор, 98 m³/h, 0.014 kW, 220 V, 39 dB	2			
5	RKA 100	Центробежен канален вентилатор, 125 Pa, 125 m³/h, 0.024 kW, 220 V, 35 dB	1			
4	RKA 200	Центробежен канален вентилатор, 125 Pa, 650 m³/h, 0.085 kW, 220 V, 52 dB	1			
3	GMV- R28G/NaG-K	Вътрешно тяло за високостенен монтаж, охладителна мощност 2.8 kW, отоплителна мощност 3.2 kW, шумово ниво 38 dB	2			
2	GMV- R22G/NaG-K	Вътрешно тяло за високостенен монтаж, охладителна мощност 2.2 kW, отоплителна мощност 2.5 kW, шумово ниво 38 dB	13			
1	GMV-Pdm280W/ NaB-M	Външно тяло за VRF модулно свързва- не с DC Inverter компресор, охлади- телна мощност 28.0 kW, отоплителна мощност 31.5 kW, консумирана мощ- ност - охлаждане 7.52 kW, отопление 7.70 kW, хладилен агент 12 kg, шу- мово ниво 58 dB, 930x770x1670 mm, нетно/брутно тегло 255/275 kg, тръбни връзки: газова фаза Ø22.22 mm течна фаза Ø9.52 mm, макс. брой на свързани вътрешни тела - 16 броя	1			
Поз.	Означение		Наименование		Кол.	Забележка
ОБЕКТ		Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, с пристройка за асансьор в ули I /градина и здр. дом; кв. 49; с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)				
ТП 14.18.01. СП		СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	част	ОВИ	М	лист 1/2
			фаза	ТП	дата	VII, 2014
			проектант		инж. Н. Колев	

20						
19						
18						
17						
16						
15						
14						
13						
12	FLK-B 100	Канален филтър	1			
11	FLK-B 200	Канален филтър	1			
10	б. о.	Стенен аспираторен чадър, с филтър от лабиринтен тип, капацитет 250 м³/час, с вграден вентилатор, 125 Pa, 270 м³/h, 0.020 kW, 220 V, 36 dB	1			
9	б. о.	Островен аспираторен чадър, с 2 бр. филтри от лабиринтен тип, капацитет 450 м³/час, с вграден вентилатор, 125 Pa, 450 м³/h, 0.090 kW, 220 V, 39 dB	1			
Поз.	Означение		Наименование	Кол.	Забележка	
ОБЕКТ		Дневен център за възрастни хора с увреждания преустройство и реконструкция на част от I етаж, втори етаж и част от тавански етаж от същ. сграда, с пристройка за асансьор в упи I /градина и здр. дом; кв. 49; с. Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)				
ТП 14.18.01. СП		СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	част	ОВИ	М	лист 2/2
			фаза	ТП	дата	VII, 2014
			проектант		инж. Н. Колев	

